



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

Парусимову В.Н.

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

25.10.2022 № ИГ-117-1857-11  
На № 1842 от 29.09.2022

Рассмотрев по поручению Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ваше обращение, поступившее на официальный сайт МЧС России в электронной форме 29.09.2022 № 34424265 (вх. МЧС России от 29.09.2022 № ГИ-13539), сообщаем следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации людей.

Согласно пункту 9.3.9.6 ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 34428-2018) планы эвакуации состоят из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны. План эвакуации не должен содержать посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др.

Вместе с тем пунктом 9.3.9.18 ГОСТ 34428-2018 установлено, что в левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указывать наименование организации-разработчика плана эвакуации и маркировку элемента фотолюминесцентной эвакуационной системы в соответствии с требованием 5.3.1.

Однако на рисунке 9 пункта 9.3.9.7 ГОСТ 34428-2018 на приведенном примере плана эвакуации отсутствуют соответствующие записи, при этом в правом верхнем углу предусмотрены строки для указания реквизитов организации, руководитель которой утверждает план эвакуации.

Необходимо отметить, что положения ГОСТ 34428-2018, по мнению специалистов института, не содержат явно выраженного запрета или ограничения на размещение в плане эвакуации логотипов организации заказчика, а также надписей для утверждения руководителем организации плана эвакуации.

Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Учитывая вышеизложенное, специалисты института считают, что логотип организации заказчика может быть размещен на лицевой части плана эвакуации в правом или левом верхних углах при условии соответствия требованиям, установленным пунктом 9.3.9.14 ГОСТ 34428-2018. При этом логотип организации, размещенный на указанных местах в плане эвакуации, не должен влиять на зрительное восприятие графической части плана эвакуации.

Одновременно сообщаем, что института не является разработчиком ГОСТ 34428-2018, а содержащиеся в настоящем мнении разъяснения носят информационный характер и не могут рассматриваться в качестве общеобязательных предписаний временного или постоянного характера.

Начальник института

Д.М. Гордиенко



Матюшин Александр Васильевич  
8 (495) 521-27-10

Директору Департамента  
надзорной деятельности  
и профилактической работы  
МЧС России

Р. Ш. Еникееву  
121357, Москва ул. Ватутина, 1  
E-mail: dnd.mchs@bk.ru  
тел.: 8 (495) 983-68-57  
факс: 8 (495) 983-65-99

П. исх. № 1842 от «29» сентября 2022 г.

П. вх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Уважаемый Ринат Шамилевич!**

Прошу Вас дать разъяснения о выполнении требований ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», а именно:

1. Допускается ли размещение на планах эвакуации фирменных логотипов организации (заказчика) в соответствии с п.9.3.9.6 «Планы эвакуации состоят из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны. План эвакуации не должен содержать посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др?»

2. В случае возможности нанесения на плане логотипов организации, то регламентируется ли их размер, цвет и место нанесения?

**Зам. руководителя  
ЦАП ЮиСКФО  
Банка ВТБ (ПАО)**



**С. В. Медяников**

Исп. Парусимов В. Н.